

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư Theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hòa âm trần ống gió nhà B3, B5, B9 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

2. Thông tin liên hệ: Cán Thị Thoa, Số điện thoại: 02183.896.546-126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2025).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hòa âm trần ống gió nhà B3, B5, B9 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu).

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

4. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ dự kiến: 30 ngày.


5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu




PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời Số..813/TMBG-BVĐKT, ngày 06 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình)

ST T	Danh mục dịch vụ	Mô tả thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bảo dưỡng điều hoà trung tâm nhà B5 - 12 cửa gió hồi - Công suất: 129.000 BTU, Model: ARUN 120LTE, LG Hàn Quốc	1. Bảo dưỡng dàn lạnh: -Tháo máy và vệ sinh lưới lọc bụi bằng thiết bị chuyên dụng, mặt nạ, máng nước dàn lạnh -Vệ sinh máng hứng nước ngưng, vệ sinh bơm nước ngưng dàn lạnh (đối với máy cassette và âm trần ống gió) làm sạch thông thoát toàn bộ đường thoát ngưng -Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt bằng máy bơm áp suất cao, vệ sinh lồng quạt và cánh quạt, tra dầu ổ bi, bạc động cơ quạt -Kiểm tra vệ sinh hộp bo mạch điều khiển điện tử, kiểm tra các hoạt động của cảm biến nhiệt độ, cầu trì, van tiết lưu -Kiểm tra, siết lại các cầu nối, giắc cắm nguồn điện, dây tín mạch điện tử -Kiểm tra các mối nối cơ khí (zắc co đầu ống ga) giá treo đỡ dàn lạnh -Căn chỉnh dây curoa, vệ sinh cửa gió hồi -Vệ sinh cửa gió thổi, Phin lọc Heppa bằng thiết bị chuyên dụng	Cái	2
2	Bảo dưỡng điều hoà trung tâm nhà B5 - 12 cửa gió hồi - Công suất: 236.500 BTU, Model: ARUN 220LTE5 LG Hàn Quốc		Cái	2
3	Bảo dưỡng điều hoà âm trần ống gió nhà B5 - 27 cửa gió hồi - Công suất: 21.600 BTU, - Model: A4UW18GFA LG Hàn Quốc		Cái	6
4	Bảo dưỡng điều hoà âm trần ống gió nhà B5 - 27 cửa gió hồi - Công Suất: 27.000BTU, - Model: A4UW24GFA3, LG Hàn Quốc		Cái	4
5	Bảo dưỡng điều hoà âm trần ống gió nhà B5 - 27 cửa gió hồi - Công Suất: 42.700BTU, - Model: ARUN040GSS5, LG Hàn Quốc		Cái	7
6	Bảo dưỡng điều hoà âm trần ống gió nhà B5 - 27 cửa gió hồi - Công Suất: 54.600BTU, - Model: ARUN050GSS5 LG Hàn Quốc		Cái	2
7	Bảo dưỡng điều hoà âm trần ống gió nhà B9 - 1 máy 2 cửa gió hồi - Công suất: 107.500 BTU, - Model: ARUN 100LSSO, LG Hàn Quốc		Cái	1
8	Bảo dưỡng điều hoà âm trần ống gió nhà B9: - 2 máy 17 cửa gió hồi - Công suất: 129.000BTU, Model: ARUN 120LTE5, LG Hàn Quốc		Cái	1

9	Bảo dưỡng điều hoà âm trần ống gió nhà B9 Công suất: Công suất: 253.400BTU, Model: ARUN 240LTE5 ,LG Hàn Quốc	-Lắp hoàn thiện lại chạy máy đo kiểm tra các thông số và so sánh với số liệu trước khi bảo trì, bảo dưỡng 2. Bảo dưỡng dàn nóng: -Vệ sinh thân vỏ thiết bị, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, khoang máy nén bằng máy bơm áp suất cao -Tra dầu ổ bi, bạc động cơ quạt -Kiểm tra điện trở cách điện cuộn dây máy nén, động cơ quạt -Vệ sinh và kiểm tra tủ điện động lực, siết lại các đầu kết nối, giắc cắm nguồn điện, dây tín hiệu, mạch điều khiển bằng thiết bị chuyên dụng -Kiểm tra thông số kỹ thuật các cảm biến nhiệt độ, chức năng cảnh báo của bảng điều khiển (đối với điều hòa trung tâm)	Cái	1
10	Điều hoà âm trần nhà B3 -Phòng hậu phẫu điều hoà âm trần -Công suất: 24.000BTU, Daikil		Cái	5
11	Điều hoà âm trần nhà B3 Hành lang khoa mổ điều hoà âm trần - Công suất: 76.000BTU, Daikil		Cái	4
12	Điều hoà âm trần nhà B3 -Phòng mổ điều hoà trung tâm ống gió -Công suất: 7600BTU, Daikil -4 cửa gió hồi		Cái	4
13	Điều hoà âm trần nhà B3 Phòng mổ mắt điều hoà âm trần -Công suất:24.000BTU, Daikil		Cái	1
14	Điều hoà âm trần nhà B3 Khoa ICU 2: Điều hoà âm trần -Công suất:48.000BTU, Daikil		Cái	8

Handwritten signature



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số 813 /TMBG-BVĐKT ngày 06/6/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình)
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Công ty Có địa chỉ tại, số đăng ký kinh doanh được cấp bởi.....
Căn cứ theo thư mời báo giá số: , ngày tháng năm 202 của Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty.
Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
.....						
Cộng: khoản (Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác (nếu có))						

Bảng chữ:

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin của yêu cầu báo giá].

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)